



Тепловые нагрузки			
№ п/п	Наименование объекта	Нагрузка, Гкал/ч	
		Отопление	ГВС
1.	МУП "Сухое ЖКХ" (управляющая компания)	0,0104	0,0000
2.	МКОУ "СООШ" (школа)	0,0170	0,0000
3.	Администрация Суховского СП	0,0090	0,0000
4.	д. Сухое, д. 1	0,1393	0,0000
5.	д. Сухое д. 3	0,1202	0,0000
6.	д. Сухое д. 5	0,0537	0,0000
7.	д. Сухое д. 7	0,1213	0,0000
8.	д. Сухое д. 19	0,0143	0,0000
9.	ИТОГО	0,4852	0,0000

Характеристика тепловой сети				
№ п/п	Начало участка	Конец участка	Длина, м	D, мм
1.	Котельная	TK-1	230	108
2.	TK-1	TK-2	16	57
3.	TK-2	Дом 17	16	57
4.	TK-2	Дом 19	83	57
5.	TK-1	TK-3	45	108
6.	TK-3	TK-4	82	108
7.	TK-4	Детский сад	14	57
8.	TK-4	TK-5	83	108
9.	TK-5	Администрация	32,1	57
10.	TK-5	TK-6	90	108
11.	TK-6	Дом 7	25	57
12.	TK-6	Дом 5	9	57
13.	TK-6	TK-7	73	108
14.	TK-7	Дом 1	8	108
15.	TK-7	Дом 3	34	108

- Условные обозначения:
- Трубопроводы системы отопления
 - ▼ Котельная д. Сухое (2,26 Гкал/час)
 - Тепловая камера
 - Существующий потребитель

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

113/22-СхТС					
Муниципальное образование Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Павлова			04.22
Пров.		Ватлин			04.22
Т.контр.					
Н. контр.					
Утв.					
Схема теплоснабжения			Стадия	Лист	Листов
д. Сухое			СХ	1	1
ООО "НПГ "ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ"					